

**“ახალციხე-ბორჩხა” 400 კვ ელექტროგადამცემი ხაზის გამტარუნარიანობა  
(NTC/ATC) 2017 წ.**

უტილიზაციის თვე/წელი	NTC		AAC	ATC
	ექსპორტის მიმართულება			
	საქართველოდან -თურქეთში (მგვტ)	საქართველოდან -თურქეთში	საქართველოდან -თურქეთში	საქართველოდან -თურქეთში
იანვარი 2017	700	700	0.0	700.0
თებერვალი 2017	700	700	0.0	700.0
მარტი 2017	100	700	37.7	62.3
აპრილი 2017	100	700	65.6	34.4
მაისი 2017	250	700	88.5	161.5
ივნისი 2017	300	700	74.7	225.3
ივლისი 2017	700	700	46.2	653.8
აგვისტო 2017	700	700	39.3	660.7
სექტემბერი 2017	700	700	38.0	662.0
ოქტომბერი 2017	700	700	38.0	662.0
ნოემბერი 2017	700	700	38.0	662.0
დეკემბერი 2017	700	700	0.0	700.0

- 2017 წლის NTC-ს ოდენობა შეიძლება შემცირდეს 35 მგვტ-მდე, რაც იქნება დამოკიდებული სისტემის პირობებზე და განისაზღვრება სსე-სა და TEIAS-ის სადისპეტცერო ცენტრების მიერ გადადინებამდე 1 დღით ადრე;
- ქს “ახალციხე”-ში დამონტაჟებული HVDC მოწყობილობის მინიმალური გადასაცემი სიმძლავრე წარმოადგენს 35,2 მვტს თითოეული 350 მვტ-იანი პოლუსუსათვის