

სიმულაციური რეჟიმის ანალიზი



სსე

საქართველოს სახელმწიფო
ელექტროსისტემა

(30-05 ოქტომბერი-ნოემბერი) სიმულაციური რეჟიმის სიმძლავრის ფასები



სსე

საქართველოს სახელმწიფო
ელექტროსისტემა

გადამცემი სისტემის ოპერატორის მიერ ბლოკურად გამოცხადებული და შესყიდული aFRR , mFRR UP, mFRR DOWN მოცულობები (30-05 ოქტომბერი-ნოემბერი)

| ბლოკი | გამოცხადებული aFRR მოცულობები (მგვტ) | შეუსყიდავი (მგვტ) | შესყიდული (მგვტ; %) | გამოცხადებული mFRR UP მოცულობები (მგვტ) | შეუსყიდავი (მგვტ) | შესყიდული (მგვტ; %) | გამოცხადებული mFRR DOWN მოცულობები (მგვტ) | შეუსყიდავი (მგვტ) | შესყიდული (მგვტ; %) |
|-------------|--------------------------------------|-------------------|---------------------|---|-------------------|---------------------|---|-------------------|---------------------|
| 00:00-04:00 | 98 | 98 | 0 (0.00%) | 159 | 159 | 0 (0.00%) | 130 | 130 | 0 (0.00%) |
| 04:00-08:00 | 98 | 98 | 0 (0.00%) | 159 | 159 | 0 (0.00%) | 130 | 130 | 0 (0.00%) |
| 08:00-12:00 | 98 | 98 | 0 (0.00%) | 159 | 159 | 0 (0.00%) | 130 | 130 | 0 (0.00%) |
| 12:00-16:00 | 98 | 98 | 0 (0.00%) | 159 | 159 | 0 (0.00%) | 130 | 130 | 0 (0.00%) |
| 16:00-20:00 | 98 | 98 | 0 (0.00%) | 159 | 159 | 0 (0.00%) | 130 | 130 | 0 (0.00%) |
| 20:00-00:00 | 98 | 98 | 0 (0.00%) | 159 | 159 | 0 (0.00%) | 130 | 130 | 0 (0.00%) |

გადამცემი სისტემის ოპერატორის მიერ შესყიდული სიმძლავრის საშუალო ღირებულებები (30-05 ოქტომბერი-ნოემბერი)

| პროდუქტი | საშუალო სიმძლავრის ფასი 1 საათისთვის 1 მეგავატის ღირებულება ლარებში) |
|-----------|--|
| aFRR | 0 |
| mFRR UP | 0 |
| mFRR DOWN | 0 |

ანაზღაურების სტანდარტული პირობა:*

- ✓ aFRR - 0 ლ
- ✓ mFRR Up - 0 ლ
- ✓ mFRR Down - 0 ლ

ანაზღაურების პირობა: PSO=10%; aFRR = 0; სხვა=100%

- ✓ aFRR - 0 ლ
- ✓ mFRR Up - 0 ლ
- ✓ mFRR Down - 0 ლ

* PSO სადგურებისთვის სიმძლავრის 10% ანაზღაურების პირობა: არ არის გათვალისწინებული aFRR = 100%

**(30-05 ოქტომბერი-ნოემბერი)
სიმულაციური რეჟიმის მონაცემების
ანალიზი**




სსე

საქართველოს სახელმწიფო
ელექტროსისტემა


საბალანსო და სისტემური შედეგები 30 ოქტომბერი

| | სისტემის უბალანსობა (კრედიტი) MWh | სისტემის უბალანსობა (დებიტი) MWh | სისტემის უბალანსობა (ნეტი) MWh | გააქტიურებული საბალანსო ენერჯია | რეზერვების ჯამური ღირებულება GEL | უბალანსობის ფასი GEL/MWh (რეზერვების ჯამური ღირებულება) / (სისტემის უბალანსობა) |
|--------------------------|---|--|--------------------------------------|------------------------------------|--|---|
| 30.10.2023 00:00 - 01:00 | 833,97 | 882,73 | -48,77 | -48,77 | 513,02 | 10,52 |
| 30.10.2023 01:00 - 02:00 | 815,19 | 864,12 | -48,93 | -48,93 | 445,08 | 9,10 |
| 30.10.2023 02:00 - 03:00 | 804,89 | 853,41 | -48,52 | -48,52 | 617,05 | 12,72 |
| 30.10.2023 03:00 - 04:00 | 833,46 | 881,99 | -48,53 | -48,53 | 613,21 | 12,64 |
| 30.10.2023 04:00 - 05:00 | 885,68 | 881,94 | 3,74 | 3,74 | 1555,73 | 235,00 |
| 30.10.2023 05:00 - 06:00 | 1013,74 | 1010,13 | 3,61 | 3,61 | 1501,54 | 235,00 |
| 30.10.2023 06:00 - 07:00 | 1108,79 | 936,57 | 172,22 | 172,22 | 47099,81 | 235,00 |
| 30.10.2023 07:00 - 08:00 | 1163,54 | 759,85 | 403,69 | 403,69 | 136373,82 | 235,00 |
| 30.10.2023 08:00 - 09:00 | 1161,32 | 1213,69 | -52,37 | -52,37 | -4316,42 | 82,42 |
| 30.10.2023 09:00 - 10:00 | 1138,75 | 1087,69 | 51,06 | 51,06 | 14692,66 | 235,00 |
| 30.10.2023 10:00 - 11:00 | 1194,00 | 1101,29 | 92,72 | 92,72 | 26781,33 | 235,00 |
| 30.10.2023 11:00 - 12:00 | 1255,39 | 1072,90 | 182,49 | 182,49 | 64153,68 | 235,00 |
| 30.10.2023 12:00 - 13:00 | 1240,14 | 1212,37 | 27,77 | 27,77 | 14016,77 | 235,00 |
| 30.10.2023 13:00 - 14:00 | 1243,58 | 1220,38 | 23,19 | 23,19 | 9655,50 | 235,00 |
| 30.10.2023 14:00 - 15:00 | 1164,00 | 1147,21 | 16,79 | 16,79 | 6988,63 | 235,00 |
| 30.10.2023 15:00 - 16:00 | 1242,64 | 1228,55 | 14,09 | 14,09 | 5866,20 | 235,00 |
| 30.10.2023 16:00 - 17:00 | 1248,74 | 1229,21 | 19,53 | 19,53 | 8130,34 | 235,00 |
| 30.10.2023 17:00 - 18:00 | 1217,93 | 1197,12 | 20,81 | 20,81 | 8662,56 | 235,00 |
| 30.10.2023 18:00 - 19:00 | 1191,96 | 1169,20 | 22,76 | 22,76 | 9474,48 | 235,00 |
| 30.10.2023 19:00 - 20:00 | 1120,30 | 1118,13 | 2,16 | 2,16 | 900,26 | 235,00 |
| 30.10.2023 20:00 - 21:00 | 1048,15 | 1047,46 | 0,70 | 0,70 | 289,38 | 235,00 |
| 30.10.2023 21:00 - 22:00 | 965,04 | 962,53 | 2,51 | 2,51 | 1045,49 | 235,00 |
| 30.10.2023 22:00 - 23:00 | 903,89 | 901,43 | 2,46 | 2,46 | 1022,74 | 235,00 |
| 30.10.2023 23:00 - 24:00 | 850,11 | 850,79 | -0,69 | -0,69 | -285,78 | 235,00 |

FRR-ის აქტივაციები (მგვტ.სთ) 30 ოქტომბერი



უბალანსობის ფასები




საბალანსო და სისტემური შედეგები 31 ოქტომბერი

| | სისტემის უბალანსობა (კრედიტი) MWh | სისტემის უბალანსობა (დებიტი) MWh | სისტემის უბალანსობა (ნეტი) MWh | გააქტიურებული საბალანსო ენერჯია | რეზერვების ჯამური ღირებულება GEL | უბალანსობის ფასი GEL/MWh (რეზერვების ჯამური ღირებულება) / (სისტემის უბალანსობა) |
|--------------------------|---|--|--------------------------------------|------------------------------------|--|---|
| 31.10.2023 00:00 - 01:00 | 863,73 | 1130,32 | 266,59 | -266,59 | 1419,32 | 5,32 |
| 31.10.2023 01:00 - 02:00 | 844,46 | 1123,26 | 278,80 | -278,80 | -3663,19 | 13,14 |
| 31.10.2023 02:00 - 03:00 | 843,81 | 1115,28 | 271,47 | -271,47 | -613,25 | 2,26 |
| 31.10.2023 03:00 - 04:00 | 873,87 | 1139,51 | 265,64 | -265,64 | 1816,27 | 6,84 |
| 31.10.2023 04:00 - 05:00 | 905,75 | 1116,01 | 210,27 | -210,27 | 1970,11 | 9,37 |
| 31.10.2023 05:00 - 06:00 | 1043,25 | 1101,70 | 58,45 | -58,45 | 9138,70 | 156,35 |
| 31.10.2023 06:00 - 07:00 | 1111,93 | 1171,04 | 59,10 | -59,10 | 6664,06 | 112,75 |
| 31.10.2023 07:00 - 08:00 | 1142,05 | 1184,51 | 42,46 | -42,46 | 2442,79 | 57,54 |
| 31.10.2023 08:00 - 09:00 | 1145,47 | 1186,68 | 41,22 | -41,22 | 7912,55 | 191,98 |
| 31.10.2023 09:00 - 10:00 | 1129,59 | 1186,09 | 56,49 | -56,49 | 1552,11 | 27,47 |
| 31.10.2023 10:00 - 11:00 | 1125,00 | 1181,17 | 56,17 | -56,17 | 1685,60 | 30,01 |
| 31.10.2023 11:00 - 12:00 | 1136,74 | 1203,42 | 66,67 | -66,67 | 1478,30 | 22,17 |
| 31.10.2023 12:00 - 13:00 | 1144,56 | 1210,71 | 66,15 | -66,15 | 1696,14 | 25,64 |
| 31.10.2023 13:00 - 14:00 | 1138,07 | 1159,34 | 21,27 | -21,27 | -8853,85 | 235,00 |
| 31.10.2023 14:00 - 15:00 | 1132,13 | 1151,09 | 18,95 | -18,95 | -7889,71 | 235,00 |
| 31.10.2023 15:00 - 16:00 | 1216,68 | 1234,50 | 17,83 | -17,83 | -7422,29 | 235,00 |
| 31.10.2023 16:00 - 17:00 | 1237,96 | 1259,67 | 21,72 | -21,72 | -9040,64 | 235,00 |
| 31.10.2023 17:00 - 18:00 | 1194,50 | 1215,43 | 20,93 | -20,93 | -8711,45 | 235,00 |
| 31.10.2023 18:00 - 19:00 | 1162,08 | 1183,57 | 21,49 | -21,49 | -8945,93 | 235,00 |
| 31.10.2023 19:00 - 20:00 | 1111,06 | 1156,71 | 45,65 | -45,65 | -19005,04 | 235,00 |
| 31.10.2023 20:00 - 21:00 | 1083,62 | 1108,43 | 24,80 | -24,80 | -10324,72 | 235,00 |
| 31.10.2023 21:00 - 22:00 | 976,45 | 995,16 | 18,71 | -18,71 | -7789,12 | 235,00 |
| 31.10.2023 22:00 - 23:00 | 943,18 | 964,00 | 20,82 | -20,82 | -8668,08 | 235,00 |
| 31.10.2023 23:00 - 24:00 | 888,20 | 912,58 | 24,38 | -24,38 | -10149,44 | 235,00 |




FRR-ის აქტივაციები (მგვტ.სთ) 31 ოქტომბერი



უბალანსობის ფასები


— უბალანსობის ფასი (სცენარი 1)



საბალანსო და სისტემური შედეგები 01 ნოემბერი


| | სისტემის უბალანსობა (კრედიტი) MWh | სისტემის უბალანსობა (დებიტი) MWh | სისტემის უბალანსობა (ნეტი) MWh | გააქტიურებული საბალანსო ენერჯია | რეზერვების ჯამური ღირებულება GEL | უბალანსობის ფასი GEL/MWh (რეზერვების ჯამური ღირებულება) / (სისტემის უბალანსობა) |
|--------------------------|---|--|--------------------------------------|------------------------------------|--|---|
| 01.11.2023 00:00 - 01:00 | 938,54 | 1032,17 | -93,63 | -93,63 | -34036,29 | 0,00 |
| 01.11.2023 01:00 - 02:00 | 937,66 | 1054,20 | -116,54 | -116,54 | -34729,16 | 0,00 |
| 01.11.2023 02:00 - 03:00 | 941,62 | 1046,23 | -104,61 | -104,61 | -34756,06 | 0,00 |
| 01.11.2023 03:00 - 04:00 | 1170,36 | 1099,11 | 71,25 | 71,25 | 38623,18 | 0,00 |
| 01.11.2023 04:00 - 05:00 | 1227,30 | 1078,54 | 148,76 | 148,76 | 69345,63 | 0,00 |
| 01.11.2023 05:00 - 06:00 | 1334,88 | 1136,54 | 198,34 | 198,34 | 121901,04 | 0,00 |
| 01.11.2023 06:00 - 07:00 | 1439,82 | 1114,48 | 325,34 | 325,34 | 118268,03 | 0,00 |
| 01.11.2023 07:00 - 08:00 | 1467,14 | 1038,70 | 428,44 | 428,44 | 149883,00 | 94,46 |
| 01.11.2023 08:00 - 09:00 | 1248,87 | 1265,15 | -16,28 | -16,28 | -12651,69 | 235,00 |
| 01.11.2023 09:00 - 10:00 | 1230,73 | 1323,06 | -92,33 | -92,33 | -35338,64 | 202,57 |
| 01.11.2023 10:00 - 11:00 | 1206,93 | 1255,66 | -48,73 | -48,73 | -18995,99 | 235,00 |
| 01.11.2023 11:00 - 12:00 | 1258,45 | 1306,80 | -48,36 | -48,36 | -18859,30 | 235,00 |
| 01.11.2023 12:00 - 13:00 | 1278,77 | 1326,67 | -47,90 | -47,90 | -18692,81 | 235,00 |
| 01.11.2023 13:00 - 14:00 | 1270,22 | 1318,73 | -48,51 | -48,51 | -18915,28 | 235,00 |
| 01.11.2023 14:00 - 15:00 | 1286,59 | 1335,16 | -48,57 | -48,57 | -18937,82 | 235,00 |
| 01.11.2023 15:00 - 16:00 | 1345,63 | 1395,84 | -50,20 | -50,20 | -19531,09 | 235,00 |
| 01.11.2023 16:00 - 17:00 | 1370,03 | 1341,97 | 28,06 | 28,06 | 8918,65 | 235,00 |
| 01.11.2023 17:00 - 18:00 | 1355,34 | 1193,63 | 161,72 | 161,72 | 57506,61 | 104,47 |
| 01.11.2023 18:00 - 19:00 | 1282,28 | 1634,87 | -352,60 | -352,60 | -129457,08 | 47,92 |
| 01.11.2023 19:00 - 20:00 | 1227,62 | 1777,17 | -549,55 | -549,55 | -201051,44 | 30,74 |
| 01.11.2023 20:00 - 21:00 | 1433,08 | 1232,79 | 200,29 | 200,29 | 71526,81 | 84,35 |
| 01.11.2023 21:00 - 22:00 | 1296,39 | 1194,87 | 101,51 | 101,51 | 35620,58 | 166,43 |
| 01.11.2023 22:00 - 23:00 | 1271,56 | 1169,63 | 101,93 | 101,93 | 35772,53 | 165,75 |
| 01.11.2023 23:00 - 24:00 | 1229,05 | 1179,35 | 49,69 | 49,69 | 16783,74 | 235,00 |

FRR-ის აქტივაციები (მგვტ.სთ) 01 ნოემბერი



უბალანსობის ფასები


უბალანსობის ფასი (სცენარი 1)




საბალანსო და სისტემური შედეგები 02 ნოემბერი

| | სისტემის უბალანსობა (კრედიტი) MWh | სისტემის უბალანსობა (დებიტი) MWh | სისტემის უბალანსობა (ნეტი) MWh | გააქტიურებული საბალანსო ენერჯია | რეზერვების ჯამური ღირებულება GEL | უბალანსობის ფასი GEL/MWh (რეზერვების ჯამური ღირებულება) / (სისტემის უბალანსობა) |
|--------------------------|---|--|--------------------------------------|------------------------------------|--|---|
| 02.11.2023 00:00 - 01:00 | 1266,95 | 1264,95 | 2,00 | 2,00 | 727,04 | 235,00 |
| 02.11.2023 01:00 - 02:00 | 1261,00 | 1269,59 | -8,58 | -8,58 | 151,22 | 17,62 |
| 02.11.2023 02:00 - 03:00 | 1237,02 | 1235,90 | 1,12 | 1,12 | 408,60 | 235,00 |
| 02.11.2023 03:00 - 04:00 | 1271,20 | 1269,57 | 1,63 | 1,63 | 591,08 | 235,00 |
| 02.11.2023 04:00 - 05:00 | 1331,35 | 1335,73 | -4,38 | -4,38 | 589,63 | 134,68 |
| 02.11.2023 05:00 - 06:00 | 1520,39 | 1182,78 | 337,61 | 337,61 | 121521,65 | 235,00 |
| 02.11.2023 06:00 - 07:00 | 1644,59 | 1167,09 | 477,50 | 477,50 | 171390,23 | 235,00 |
| 02.11.2023 07:00 - 08:00 | 1660,13 | 1192,76 | 467,38 | 467,38 | 165207,62 | 235,00 |
| 02.11.2023 08:00 - 09:00 | 1472,63 | 1410,76 | 61,87 | 61,87 | 14812,79 | 235,00 |
| 02.11.2023 09:00 - 10:00 | 1462,82 | 1387,16 | 75,66 | 75,66 | 19000,82 | 235,00 |
| 02.11.2023 10:00 - 11:00 | 1426,40 | 1331,94 | 94,45 | 94,45 | 27864,37 | 235,00 |
| 02.11.2023 11:00 - 12:00 | 1436,19 | 1369,60 | 66,58 | 66,58 | 19512,07 | 235,00 |
| 02.11.2023 12:00 - 13:00 | 1449,67 | 1385,72 | 63,94 | 63,94 | 18552,38 | 235,00 |
| 02.11.2023 13:00 - 14:00 | 1453,76 | 1387,97 | 65,79 | 65,79 | 19224,16 | 235,00 |
| 02.11.2023 14:00 - 15:00 | 1477,91 | 1411,07 | 66,85 | 66,85 | 19608,04 | 235,00 |
| 02.11.2023 15:00 - 16:00 | 1597,23 | 1513,68 | 83,55 | 83,55 | 24766,74 | 235,00 |
| 02.11.2023 16:00 - 17:00 | 1608,78 | 1374,28 | 234,50 | 234,50 | 79199,05 | 235,00 |
| 02.11.2023 17:00 - 18:00 | 1545,11 | 1455,19 | 89,92 | 89,92 | 1383,66 | 15,39 |
| 02.11.2023 18:00 - 19:00 | 1500,03 | 1745,31 | -245,28 | -245,28 | -97686,71 | 235,00 |
| 02.11.2023 19:00 - 20:00 | 1444,79 | 1894,10 | -449,31 | -449,31 | -169687,05 | 235,00 |
| 02.11.2023 20:00 - 21:00 | 1643,69 | 1430,35 | 213,34 | 213,34 | 79294,62 | 235,00 |
| 02.11.2023 21:00 - 22:00 | 1422,06 | 1361,43 | 60,63 | 60,63 | 27183,55 | 235,00 |
| 02.11.2023 22:00 - 23:00 | 1324,21 | 1295,94 | 28,27 | 28,27 | 17546,34 | 235,00 |
| 02.11.2023 23:00 - 24:00 | 1251,27 | 1273,00 | -21,73 | -21,73 | -627,43 | 28,88 |

FRR-ის აქტივაციები (მგვტ.სთ) 02 ნოემბერი







საბალანსო და სისტემური შედეგები 03 ნოემბერი

| | სისტემის უბალანსობა (კრედიტი) MWh | სისტემის უბალანსობა (დებიტი) MWh | სისტემის უბალანსობა (ნეტი) MWh | გააქტიურებული საბალანსო ენერჯია | რეზერვების ჯამური ღირებულება GEL | უბალანსობის ფასი GEL/MWh (რეზერვების ჯამური ღირებულება) / (სისტემის უბალანსობა) |
|--------------------------|---|--|--------------------------------------|------------------------------------|--|---|
| 03.11.2023 00:00 - 01:00 | 1044,33 | 1046,69 | -2,35 | -2,35 | -855,72 | 235,00 |
| 03.11.2023 01:00 - 02:00 | 1052,31 | 1053,38 | -1,08 | -1,08 | -391,15 | 235,00 |
| 03.11.2023 02:00 - 03:00 | 1048,93 | 1049,47 | -0,55 | -0,55 | -198,48 | 235,00 |
| 03.11.2023 03:00 - 04:00 | 1090,59 | 1090,25 | 0,34 | 0,34 | 123,60 | 235,00 |
| 03.11.2023 04:00 - 05:00 | 1187,90 | 1095,74 | 92,17 | 92,17 | 62585,63 | 235,00 |
| 03.11.2023 05:00 - 06:00 | 1284,02 | 966,24 | 317,78 | 317,78 | 160958,26 | 235,00 |
| 03.11.2023 06:00 - 07:00 | 1384,13 | 966,10 | 418,03 | 418,03 | 171172,59 | 235,00 |
| 03.11.2023 07:00 - 08:00 | 1462,17 | 983,25 | 478,92 | 478,92 | 184301,58 | 235,00 |
| 03.11.2023 08:00 - 09:00 | 1288,06 | 1258,60 | 29,45 | 29,45 | 20909,92 | 235,00 |
| 03.11.2023 09:00 - 10:00 | 1282,00 | 1242,39 | 39,62 | 39,62 | 24604,73 | 235,00 |
| 03.11.2023 10:00 - 11:00 | 1305,38 | 1229,75 | 75,62 | 75,62 | 37694,33 | 235,00 |
| 03.11.2023 11:00 - 12:00 | 1332,10 | 1251,20 | 80,90 | 80,90 | 39613,71 | 235,00 |
| 03.11.2023 12:00 - 13:00 | 1448,84 | 1311,62 | 137,22 | 137,22 | 42608,34 | 235,00 |
| 03.11.2023 13:00 - 14:00 | 1447,55 | 1287,22 | 160,33 | 160,33 | 44755,58 | 235,00 |
| 03.11.2023 14:00 - 15:00 | 1493,41 | 1331,18 | 162,23 | 162,23 | 45445,54 | 235,00 |
| 03.11.2023 15:00 - 16:00 | 1557,47 | 1352,23 | 205,24 | 205,24 | 57082,50 | 235,00 |
| 03.11.2023 16:00 - 17:00 | 1587,87 | 1232,14 | 355,73 | 355,73 | 110987,58 | 235,00 |
| 03.11.2023 17:00 - 18:00 | 1259,84 | 1465,67 | -205,83 | -205,83 | -93151,66 | 235,00 |
| 03.11.2023 18:00 - 19:00 | 1182,53 | 1421,90 | -239,37 | -239,37 | -105341,18 | 235,00 |
| 03.11.2023 19:00 - 20:00 | 1126,29 | 1514,42 | -388,13 | -388,13 | -159419,01 | 235,00 |
| 03.11.2023 20:00 - 21:00 | 1477,32 | 1116,25 | 361,07 | 361,07 | 112929,50 | 235,00 |
| 03.11.2023 21:00 - 22:00 | 1344,29 | 1083,29 | 261,00 | 261,00 | 76551,42 | 235,00 |
| 03.11.2023 22:00 - 23:00 | 1281,65 | 1021,20 | 260,45 | 260,45 | 76350,75 | 235,00 |
| 03.11.2023 23:00 - 24:00 | 1165,60 | 954,74 | 210,86 | 210,86 | 58323,12 | 235,00 |

FRR-ის აქტივაციები (მგვტ.სთ) 03 ნოემბერი




უბალანსობის ფასები



საბალანსო და სისტემური შედეგები 04 ნოემბერი


| | სისტემის უბალანსობა (კრედიტი) MWh | სისტემის უბალანსობა (დებიტი) MWh | სისტემის უბალანსობა (ნეტი) MWh | გააქტიურებული საბალანსო ენერჯია | რეზერვების ჯამური ღირებულება GEL | უბალანსობის ფასი GEL/MWh (რეზერვების ჯამური ღირებულება) / (სისტემის უბალანსობა) |
|--------------------------|---|--|--------------------------------------|------------------------------------|--|---|
| 04.11.2023 00:00 - 01:00 | 1087,86 | 1086,66 | 1,21 | 1,21 | 1518,53 | 0,00 |
| 04.11.2023 01:00 - 02:00 | 1074,49 | 1073,09 | 1,40 | 1,40 | 1799,88 | 0,00 |
| 04.11.2023 02:00 - 03:00 | 1070,77 | 1069,34 | 1,43 | 1,43 | 1267,71 | 0,00 |
| 04.11.2023 03:00 - 04:00 | 1088,16 | 1086,21 | 1,95 | 1,95 | 1786,54 | 0,00 |
| 04.11.2023 04:00 - 05:00 | 1183,28 | 1052,22 | 131,07 | 131,07 | 1945,10 | 0,00 |
| 04.11.2023 05:00 - 06:00 | 1273,86 | 857,47 | 416,39 | 416,39 | 2426,41 | 0,00 |
| 04.11.2023 06:00 - 07:00 | 1372,66 | 913,57 | 459,10 | 459,10 | 4134,47 | 4,73 |
| 04.11.2023 07:00 - 08:00 | 1447,44 | 1017,01 | 430,43 | 430,43 | 9969,68 | 20,17 |
| 04.11.2023 08:00 - 09:00 | 1272,10 | 1292,09 | -19,99 | -19,99 | 10533,83 | 235,00 |
| 04.11.2023 09:00 - 10:00 | 1239,96 | 1260,57 | -20,61 | -20,61 | 10345,80 | 235,00 |
| 04.11.2023 10:00 - 11:00 | 1212,36 | 1181,51 | 30,85 | 30,85 | 10130,57 | 235,00 |
| 04.11.2023 11:00 - 12:00 | 1227,52 | 1196,94 | 30,58 | 30,58 | 10296,50 | 235,00 |
| 04.11.2023 12:00 - 13:00 | 1196,00 | 1165,75 | 30,24 | 30,24 | 10519,78 | 235,00 |
| 04.11.2023 13:00 - 14:00 | 1194,85 | 1164,21 | 30,64 | 30,64 | 10118,04 | 235,00 |
| 04.11.2023 14:00 - 15:00 | 1194,51 | 1163,56 | 30,95 | 30,95 | 10510,83 | 235,00 |
| 04.11.2023 15:00 - 16:00 | 1307,06 | 1272,90 | 34,17 | 34,17 | 10111,30 | 235,00 |
| 04.11.2023 16:00 - 17:00 | 1292,99 | 1140,63 | 152,35 | 152,35 | 10386,64 | 56,99 |
| 04.11.2023 17:00 - 18:00 | 1143,88 | 1524,55 | -380,68 | -380,68 | 9948,17 | 22,81 |
| 04.11.2023 18:00 - 19:00 | 1167,92 | 1586,88 | -418,95 | -418,95 | 9999,38 | 20,73 |
| 04.11.2023 19:00 - 20:00 | 1132,81 | 1701,24 | -568,43 | -568,43 | 10053,64 | 15,28 |
| 04.11.2023 20:00 - 21:00 | 1472,31 | 1292,62 | 179,69 | 179,69 | 9639,82 | 48,32 |
| 04.11.2023 21:00 - 22:00 | 1299,45 | 1219,85 | 79,60 | 79,60 | 10288,25 | 109,08 |
| 04.11.2023 22:00 - 23:00 | 1246,64 | 1254,02 | -7,38 | -7,38 | 3994,79 | 235,00 |
| 04.11.2023 23:00 - 24:00 | 1169,28 | 1252,69 | -83,41 | -83,41 | 2367,99 | 0,00 |

FRR-ის აქტივაციები (მგვტ.სთ) 04 ნოემბერი



უბალანსობის ფასები

— უბალანსობის ფასი (სცენარი 1)




საბალანსო და სისტემური შედეგები 05 ნოემბერი

| | სისტემის უბალანსობა (კრედიტი) MWh | სისტემის უბალანსობა (დებიტი) MWh | სისტემის უბალანსობა (ნეტი) MWh | გააქტიურებული საბალანსო ენერჯია | რეზერვების ჯამური ღირებულება GEL | უბალანსობის ფასი GEL/MWh (რეზერვების ჯამური ღირებულება) / (სისტემის უბალანსობა) |
|--------------------------|---|--|--------------------------------------|------------------------------------|--|---|
| 05.11.2023 00:00 - 01:00 | 783,48 | 780,09 | 3,39 | 3,39 | 1412,44 | 235,00 |
| 05.11.2023 01:00 - 02:00 | 757,87 | 753,63 | 4,25 | 4,25 | 1767,34 | 235,00 |
| 05.11.2023 02:00 - 03:00 | 746,74 | 743,06 | 3,68 | 3,68 | 1533,01 | 235,00 |
| 05.11.2023 03:00 - 04:00 | 750,26 | 746,09 | 4,17 | 4,17 | 1735,94 | 235,00 |
| 05.11.2023 04:00 - 05:00 | 792,51 | 788,04 | 4,47 | 4,47 | 1862,07 | 235,00 |
| 05.11.2023 05:00 - 06:00 | 840,78 | 835,44 | 5,34 | 5,34 | 2222,65 | 235,00 |
| 05.11.2023 06:00 - 07:00 | 949,44 | 945,56 | 3,89 | 3,89 | 1617,82 | 235,00 |
| 05.11.2023 07:00 - 08:00 | 1055,80 | 1050,64 | 5,16 | 5,16 | 2146,05 | 235,00 |
| 05.11.2023 08:00 - 09:00 | 1091,04 | 1087,09 | 3,95 | 3,95 | 1642,61 | 235,00 |
| 05.11.2023 09:00 - 10:00 | 1097,05 | 1092,74 | 4,31 | 4,31 | 1793,85 | 235,00 |
| 05.11.2023 10:00 - 11:00 | 1090,55 | 1087,43 | 3,12 | 3,12 | 1300,19 | 235,00 |
| 05.11.2023 11:00 - 12:00 | 1067,52 | 1064,34 | 3,17 | 3,17 | 1321,37 | 235,00 |
| 05.11.2023 12:00 - 13:00 | 1076,20 | 1072,57 | 3,63 | 3,63 | 1510,60 | 235,00 |
| 05.11.2023 13:00 - 14:00 | 1088,76 | 1084,64 | 4,13 | 4,13 | 1717,38 | 235,00 |
| 05.11.2023 14:00 - 15:00 | 1079,86 | 1075,90 | 3,96 | 3,96 | 1646,56 | 235,00 |
| 05.11.2023 15:00 - 16:00 | 1082,39 | 1079,48 | 2,91 | 2,91 | 1210,95 | 235,00 |
| 05.11.2023 16:00 - 17:00 | 1100,52 | 1094,79 | 5,73 | 5,73 | 2384,81 | 235,00 |
| 05.11.2023 17:00 - 18:00 | 1201,25 | 1197,92 | 3,33 | 3,33 | 1387,71 | 235,00 |
| 05.11.2023 18:00 - 19:00 | 1168,14 | 1166,22 | 1,92 | 1,92 | 799,45 | 235,00 |
| 05.11.2023 19:00 - 20:00 | 1128,29 | 1125,01 | 3,28 | 3,28 | 1366,72 | 235,00 |
| 05.11.2023 20:00 - 21:00 | 1093,18 | 1089,23 | 3,95 | 3,95 | 1646,41 | 235,00 |
| 05.11.2023 21:00 - 22:00 | 1030,74 | 1027,27 | 3,48 | 3,48 | 1446,85 | 235,00 |
| 05.11.2023 22:00 - 23:00 | 907,92 | 904,23 | 3,69 | 3,69 | 1537,06 | 235,00 |
| 05.11.2023 23:00 - 24:00 | 842,07 | 838,50 | 3,57 | 3,57 | 1484,51 | 235,00 |

FRR-ის აქტივაციები (მგვტ.სთ) 05 ნოემბერი



უბალანსობის ფასები



მადლობა ყურადღებისთვის



სსე

საქართველოს სახელმწიფო
ელექტროსისტემა